

VMH Kalibro Oy
Varstatie 1
90440 Kempele

Puh. 040 839 124
vmh@kalibro.com
www.kalibro.com

Sivu: 1/1

Asiakas: **Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos**

Osoite: **Rauhankatu 3**

18100 Heinola

Tarkastus: Ennen huoltoa -tarkastus

Menetelmä: Lentävä aloitus ja lopetus vertailumittaria ja vaakaa vasten

Päiväys: 22.2.2021

Tarkastaja: Teemu Salo

Tarkastuslaitteisto: Kalibro D50/5/20 CH

Tyyppi: DN25 Qn5/2 EH

Mittarinumero: 3400686

Mittarinumero 2:

Lukema: 98541 m³

Lukema 2:

Sähkönjohtavuus: 153,68 µS/cm

Virtaus
m³/h

Virhe
%

Lämpötila
°C

Paine
bar

2,500

30,25

21,5

4,8

Huomautuksia : Jäkälätie 1
18200 Heinola

----- Tarkastuspöytäkirja päättyy tähän -----