

4.2.2025

---

**rakennustarkastaja JH****Yleispäätös**

28.1.2025 § 1

Asia

Käytöstä poistetun rakennuksen sisäisen öljysäiliön paikalleen jättäminen kiinteistöllä 111-14-11-1 osoitteessa Metsolantie 26 18200 HEINOLA

Päätös

Öljysäiliö voidaan jättää paikalleen puhdistuksen ja tarkastuksen jälkeen, jos öljysäiliö ei ole vuotanut polttoainetta maahan. Öljysäiliöön liittyvät putkistot tulee poistaa ja pääsy öljysäiliöön estää. Öljysäiliön tarkastuksen jälkeen tulee arvioida mahdollinen romahdusvaara.