

21.4.2026

johtava rakennustarkastaja**Lupapäätös**

9.4.2026 § 1

- Asia Palo-ovien rakennuspaikkakohtainen hyväksyntä rakennuslupaan 111-2024-415
- Päätös Päätän hyväksyä hakemuksen mukaiset palo-ovet Skaala 14,15 ja 23 EI30 luokan palo-oviksi hakemuksen mukaisesti. Paloluokka vaatimus on EI 15. Palo-ovet ja siihen liittyvät rakenteet tulee toteuttaa tuotteen valmistajan ja tuotesertifikaatti Nro EUFI29-19003614-THTOD mukaisesti.
- Piilovetimen asennus ei saa heikentää oven rakennetta ja paloteknistä toimivuutta. Piilovetimen kohdan tulee olla tiivis. Palo-oven tulee olla sulkeutuva ja salpautuva.
- Päätän hyväksyä hakemuksen mukaisen palo-oven Skaala 22 EI30 luokan palo-oviksi hakemuksen mukaisesti. Paloluokka vaatimus on EI 15. Palo-ovet ja siihen liittyvät rakenteet tulee toteuttaa tuotteen valmistajan ja tuotesertifikaatti Nro EUFI29-19003614-THTOD mukaisesti. Palo-oven tulee olla sulkeutuva ja salpautuva.
- Palo-ovet tulee varustaa tämän hyväksynnän mukaisella tyyppikilvellä, jossa on rakennuslupatunnus 111-2024-415.

Yleispäätös

6.3.2026 § 1

- Asia Lupa- valvontavastuualueen tulosityksikön esihenkilöiden sijaiset 1.4.2026 lukien
- Päätös Päätän, että kaupunkiympäristön lupa- ja valvontapalvelualueella noudatetaan 1.4.2026 alkaen seuraavia sijaisjärjestelyjä:
- Johtavan rakennustarkastajan sijaisena toimii rakennustarkastaja (virka nro. 100018). Ympäristöpäällikön sijaisena toimii ympäristönsuojelutarkastaja (virka nro. 114011).

rakennustarkastaja JH**Yleispäätös**

19.2.2026 § 1

- Asia Käytöstä poistetun maanalaisen öljysäiliön maahan jättäminen kiinteistöllä 111-401-1-306 osoitteessa Vuoripolku 9 18300 HEINOLA
- Päätös Öljysäiliö voidaan jättää maahan puhdistuksen ja tarkastuksen jälkeen, jos säiliö ei ole vuotanut polttoainetta maahan. Öljysäiliöön liittyvät putkistot tulee poistaa. Öljysäiliön tarkastuksen jälkeen tulee arvioida mahdollinen romhdusvaara.

19.2.2026 § 2

- Asia Käytöstä poistetun maanalaisen öljysäiliön maahan jättäminen kiinteistöllä 111-401-1-240 osoitteessa Luhtapaunintie 1 18300 HEINOLA KK
- Päätös Öljysäiliö voidaan jättää maahan puhdistuksen ja tarkastuksen jälkeen, jos säiliö ei ole vuotanut polttoainetta maahan. Öljysäiliöön liittyvät putkistot tulee poistaa. Öljysäiliön tarkastuksen jälkeen tulee arvioida mahdollinen romhdusvaara.

21.4.2026

20.2.2026 § 3	Asia	Käytöstä poistetun maanalaisen öljysäiliön maahan jättäminen kiinteistöllä 111-406-3-728 osoitteessa Lahtisentie 168 18600 HEINOLA
	Päätös	Öljysäiliö voidaan jättää maahan puhdistuksen ja tarkastuksen jälkeen, jos säiliö ei ole vuotanut polttoainetta maahan. Öljysäiliöön liittyvät putkistot tulee poistaa. Öljysäiliön tarkastuksen jälkeen tulee arvioida mahdollinen romahdusvaara.
20.2.2026 § 4	Asia	Käytöstä poistetun rakennuksen sisäisen öljysäiliön paikalleen jättäminen kiinteistöllä 111-20-7-1 osoitteessa Koskensaaarentie 9 18150 HEINOLA
	Päätös	Öljysäiliö voidaan jättää paikalleen puhdistuksen ja tarkastuksen jälkeen, jos öljysäiliö ei ole vuotanut polttoainetta maahan. Öljysäiliöön liittyvät putkistot tulee poistaa ja pääsy öljysäiliöön estää. Öljysäiliön tarkastuksen jälkeen tulee arvioida mahdollinen romahdusvaara.