

21.4.2026

ympäristönsuojelutarkastaja NP**Ympäristönsuojelulain mukainen päätös**

27.3.2026 § 1

Asia Päätös poikkeamiselle ympäristönsuojelumääräyksistä, jätevesijärjestelmä kiinteistöllä 81-405-19-43, Goodnia Oy, Hartola

Päätös Ympäristönsuojelutarkastaja myöntää ympäristönsuojelulain 202 § mukaisen poikkeamisen ympäristönsuojelumääräyksistä, koskien jätevesijärjestelmän suojaetäisyyttä kiinteistöllä 81-405-19-43 os. Mustikkamäenpolku 150, 19600 Hartola. Kaivovedestä tulee kuitenkin tutkia vuosittain talousveden laatu sekä mikrobiologisen laadun lisäksi ammonium, nitraatti, nitriitti, fosfaatti, sähkönjohtavuus, KMnO₄, kloridi ja maalämpöjärjestelmän lämmönsiirtokemikaalin pitoisuus. Tulokset tulee toimittaa Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Päijät-Hämeen ympäristöterveydelle tiedoksi. Jätevesijärjestelmien kuntoa on seurattava jokaisen tyhjennyksen yhteydessä. Mikäli havaitaan poikkeamia veden laadussa tulee asiaa ryhtyä selvittämään. Päätös koskee nykyistä järjestelmää, mikäli järjestelmä uusitaan, tulee rakentamisessa noudattaa ympäristönsuojelumääräyksiä mukaisia suojaetäisyyksiä.