

[REDACTED]

Lähettäjä:

Lähetetty:

Vastaanottaja:

Aihe:

Liitteet:

[REDACTED]
perjantai 22. toukokuuta 2026 9:52

Kirjaamo, Heinolan kaupunki

Oikaisuvaatimus lupaan 111-2006-21

Luvan 111-2006-21 Loppukatselmuspöytäkirja.pdf

Haen oikaisua vaatimukseen:

1. Rakenne suunnitelma toimitettava.

Rakennus on rakenne tarkastettu vuosia sitten ja hyväksytty silloin ilman huomautuksia, nyt sitten tullaan vaatimaan ko papereita jälkikäteen ja 06-2016 kysyin toimittaessa rakenne suunnitelma onko kaikki tarvittavat ja oli ja kun vielä huomioidaan, että talo on itsekantava rakenne 24cm pyöröhirsitäliö niin vaatimus on kohtuuton.

2. Kaikkiin huoneisiin järjestettävä ilmanvaihto.

Talossa on painovoimainen ilmanvaihto ja pyöröhirsinen, olen pyynnöstä tehnyt tulo ja poistoilmanvaihdon mikä mielestäni riittää hyvin.

Takalla ja saunalla on oma ilman tulo + saunalla oman ilmanpoisto.

Huoneiden käyttöaikainen ilmanvaihto toteutetaan joka huoneessa olevalla aukaistavat tuuletusikkunalla.

Ja 2006 ei ole edes vaadittu lvi suunnitelmaa ko asiasta ja Kärkkäiseltä saamassani 30 sivun ohjeistuksessa vuodelta 2006-2009 ei edes suoraan ole ohjeistusta ko. painovoimaisella ilmastoinnilla olevaan taloon vaatimusta.

Päätös annettu tiedoksi 13.5-2026

Oikaisuvaatimus lupaan 111-2006-21 tulleen ´seen loppukatselmuspöytäkirjaan, mikä on liitteenä.