

1.6.2026

---

**rakennustarkastaja JH****Yleispäätös**

7.5.2026 § 5	Asia	Asemakaavan vastainen rakentaminen kiinteistöllä 111-19-1-7, Laatikotie 9, Heinola
	Päätös	Saunarakennus tulee siirtää pois kiinteistöltä 111-19-1-7
22.5.2026 § 6	Asia	Käytöstä poistetun maanalaisen öljysäiliön maahan jättäminen kiinteistöllä 111-13-10-7 osoitteessa Vahlmaninkatu 18 18100 HEINOLA
	Päätös	Öljysäiliö voidaan jättää maahan puhdistuksen ja tarkastuksen jälkeen, jos säiliö ei ole vuotanut polttoainetta maahan. Öljysäiliöön liittyvät putkistot tulee poistaa. Öljysäiliön tarkastuksen jälkeen tulee arvioida mahdollinen romahdusvaara.