

18.8.2026

rakennustarkastaja JH**Yleispäätös**

18.8.2026 § 7

Asia

Käytöstä poistetun maanalaisen öljysäiliön maahan jättäminen kiinteistöllä 111-20-10-5 osoitteessa Seponkatu 5 18150 HEINOLA

Päätös

Öljysäiliö voidaan jättää maahan puhdistuksen ja tarkastuksen jälkeen, jos säiliö ei ole vuotanut polttoainetta maahan. Öljysäiliöön liittyvät putkistot tulee poistaa. Öljysäiliön tarkastuksen jälkeen tulee arvioida mahdollinen romahdusvaara.